



Zertifikat

über die
Anerkennung
von
Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

SeTec Sicherheitstechnik GmbH
Hauptstraße 40 a

82229 Seefeld

Die Anerkennung
umfaßt nur das angegebene
Bauteil/System
in der zur Prüfung
eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen
nach Anlage 1,
- dokumentiert in den
technischen Unterlagen
nach Anlage 2
(entfällt bei Systemen).
- zur Verwendung
in den angegebenen
Einrichtungen
der Brandschutz- und
Sicherheitstechnik.
Bei der Anwendung
des Gegenstandes der
Anerkennung sind
die Hinweise/Bemerkungen
nach Anlage 3
zu beachten.

Die Gültigkeit
der Anerkennung kann
auf Antrag
verlängert werden.
Antrag auf Verlängerung
ist spätestens 6 Monate
vor Ablauf der
Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf
nur unverändert und mit
sämtlichen Anlagen
vervielfältigt werden.

Alle Änderungen
der Voraussetzungen
für die Anerkennung
sind der VdS-
Zertifizierungsstelle
- mitsamt den erforderlichen
Unterlagen - unverzüglich
und **per Einschreiben**
zu übermitteln.

Eine Werbung mit der
VdS-Anerkennung des
Produktes muß den Inhalt
des Zertifikates korrekt wieder-
geben und darf nicht
auf wettbewerbsrechtswidrige
Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 200122	4	22.11.2006	21.11.2010

Gegenstand der Anerkennung:

Feuerwehrbedienfeld
Typ FBF-3

Verwendung:

in automatischen Brandmeldeanlagen

Anerkennungsgrundlagen:

DIN 14661 (10/98) - Feuerwehrbedienfelder
VdS 2542 (12/96) - Feuerwehrbedienfelder
VdS 2344 (02/99) - Verfahrensrichtlinien

Köln, den 07.08.2006

Schüngel

Geschäftsführer

i. V. Lüttenberg

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

im Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft e.V.

akkreditiert als Zertifizierungsstelle
für die Bereiche Brandschutz- und
Sicherheitstechnik von der
Deutschen Akkreditierungsstelle
Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92-22

zur Anerkennung Nr. G 200122

vom 07.08.2006

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
Feuerwehrbedienfeld	FBF-3		



zur Anerkennung Nr. G 200122

vom 07.08.2006

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
VdS Prüfbericht Nummer BMA 00065, vom 20.11.2000 FBF-3: Bedien- und Installationsanleitung Bauteillageplan Frontplatte Gehäuse Stromlaufplan	T10946A C122005.BRD FBF DRUCK, FH8 GEH_FBF3.FH5 C122002	04.00 10.08.00 11.08.00 11.08.00 07.01.99	5 1 1 1 1



zur Anerkennung Nr. G 200122

vom 07.08.2006

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Das Feuerwehrberdienfeld Typ FBF-3 darf ausschließlich in Verbindung mit den Brandmelderzentralen:

- BMZ Typ JENA
- BMZ Typ LÜBECK
- BMZ Typ MÜNCHEN

der Herstellerfirma DBM Brandmeldetechnik GmbH verwendet werden.

Die v. g. Brandmelderzentralen werden bei der Firma SeTec GmbH unter folgenden Bezeichnungen geführt:

- BMZ Typ SBZ-504, entspricht BMZ Typ JENA
- BMZ Typ SBZ-2016, entspricht BMZ Typ LÜBECK/MÜNCHEN